

広告用

試験報告書

承認番号 No. 22-0096  
有効期限 2024年10月26日  
No. OS-22-020388-2


依頼者 BFC 株式会社 殿  
品名 石膏ボード 1点  
試験項目 かび抵抗性

2022年6月27日付けで当所に提出された試料の  
試験結果は、下記のとおりです。

2022年8月8日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号  
一般財団法人 カケンテストセンター  
大阪事業所 生物ラボ



記

試験結果

No.	試料	かび発育状態*
		4週間後
①	石膏ボード・SOUFA ボロンシールド塗布	0

- 注\* 0: 肉眼及び顕微鏡下でかびの発育は認められない  
1: 肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認する  
2: 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満  
3: 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満  
4: 菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上  
5: 菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている

試験方法: JIS Z 2911:2018. 附属書A(規定)  
プラスチック製品の試験 方法B

供試かび: NBRC 105649  
NBRC 100533  
NBRC 107725  
NBRC 6355  
NBRC 6347

試料

貼付省略

以上